

ООО ЦЭАЛ «Ангара», 426063, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2, литер П, помещения 6-10, тел. 666-001, 666-608

Адрес осуществления деятельности: 426063, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2, литер П, помещения 6-10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AC26 от 26.06.2017 г.



ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-ВД от 12.03.2020г.

Заказчик	ООО "Недра" ИНН 1841019450
Предприятие	МО Завьяловское
Адрес отбора	УР, Завьяловский р-н
Место отбора	д.Пычанки, ул.Майская,скв.№1934
Объект анализа	вода питьевая
Цель	проведение количественного химического анализа воды
Акт приёмки/ отбора проб	№ 49-ВД от 05.03.2020 г.
Номер пробы в лаборатории	75-ВД
Дата проведения испытаний	05.03.2020 – 11.03.2020 г.

№п/п	Показатель, единица измерения	Результат анализа	Шифр МВИ	Примечание**
1	Жёсткость общая*, °Ж	1,99±0,18	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	7
2	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	1,4±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	5,0
3	Водородный показатель (рН)*, ед. рН	7,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6-9
4	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,022±0,008	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,1
5	Сухой остаток, мг/дм ³	612±55	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	1000
6	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)*, мг/дм ³	менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	0,5
7	Бор*, мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95	0,5
8	Фенол*, мг/дм ³	менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	0,25
9	Мутность*, ЕМФ	менее 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	1,5
10	Нитрат-ион, мг/дм ³	15,5±1,9	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	45
11	Фторид-ион*, мг/дм ³	0,54±0,10	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002	1,5
12	Цветность*, градус	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	20

*– результат представлен как среднее арифметическое двух параллельных определений

**– дополнительная информация, востребованная заказчиком (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»)

Ответственный за подготовку протокола инженер

Окончание протокола

А.А. Куделинская

1. Полученные результаты относятся только к пробам (образцам), подвергнутым испытанию.

2. Лаборатория не несет ответственность за качество отбора проб, доставленных заказчиком.

3. Копирование (частичное или полное) и перепечатка настоящего протокола без разрешения лаборатории запрещается.